



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

چک لیست بازدید ادواری از شیر فشارشکن

دوره بازدید : ماهیانه			
کد تجهیز :		محل استقرار :	
تاریخ بازدید:		شرکت تولید کننده:	
نوع شیر فشارشکن:		<input type="checkbox"/> تک زمانه <input type="checkbox"/> دو زمانه	
سایز شیر فشارشکن (میلیمتر) DN:		فشار کاری شیر فشار شکن (بار) PN:	
منبع تغذیه کنترلگر پیلوت:		<input type="checkbox"/> باتری <input type="checkbox"/> آداپتور (برق)	
مختصات محل نصب UTM:		(X: , Y:)	
ردیف	موارد کنترلی		
وضعیت	وضعیت		
<input type="checkbox"/> مناسب <input type="checkbox"/> نا مناسب	<input type="checkbox"/> مناسب <input type="checkbox"/> نا مناسب		
۱	وضعیت تنظیم فشار خروجی شیر فشارشکن		
۲	وضعیت مانومتر فشار ورودی	<input type="checkbox"/> سالم <input type="checkbox"/> معیوب	مقدار فشار ورودی شیر (بار):
۳	وضعیت مانومتر فشار خروجی	<input type="checkbox"/> سالم <input type="checkbox"/> معیوب	مقدار فشار خروجی شیر (بار):
۴	وضعیت دستگاه و نمایشگر کنترلگر پیلوت	<input type="checkbox"/> سالم <input type="checkbox"/> معیوب	بازه زمانی تنظیم فشار شب: از ساعت الی
۵	وضعیت پیلوت فشار روز	<input type="checkbox"/> سالم <input type="checkbox"/> معیوب	مقدار فشار تنظیمی روز (بار):
۶	وضعیت پیلوت فشار شب	<input type="checkbox"/> سالم <input type="checkbox"/> معیوب	مقدار فشار تنظیمی شب (بار):
۷	وضعیت شیر تخلیه هوا		
۸	وضعیت شیر گازی مانومتر فشار ورودی		
۹	وضعیت شیر گازی مانومتر فشار خروجی		
۱۰	وضعیت صافی مدار فرمان		
۱۱	وضعیت آب بندی اتصالات مدار فرمان		
۱۲	وضعیت آب بندی فلنج های شیر فشارشکن		
۱۳	وضعیت شیر قطع و وصل قبل شیر فشار شکن		
۱۴	وضعیت شیر قطع و وصل بعد شیر فشار شکن		
۱۵	وضعیت شیر قطع و وصل بای پس		
۱۶	نظافت حوضچه شیر فشارشکن		
۱۷	وضعیت تهویه هوای داخل حوضچه شیر فشارشکن		
۱۸	وضعیت کفشور حوضچه شیر فشار شکن		
۱۹	وضعیت درب حوضچه شیر فشارشکن		

بازدید کننده
نام و نام خانوادگی - تاریخ و امضاء

کد فرم : QF-۰۴۳۶-۰۰